

APC Back-UPS CS 650VA BK650EI

timodelocomprei quando o apartamento comeou a ter problemas de fia. Eu tenho um computador estacionrio, ele ainda vai queimar. Ele funciona por cerca de meia hora depois de deslig-lo, no h problemas.

excelente modelo - A substituio da bateria do tipo faa voc mesmo o seguinte procedimento: qualquer uma das faces laterais), em seguida, desaperte os quatro parafusos no painel traseiro, aps o que voc pode remover a tampa lateral do lado do jumper amarelo. - O nome oficial da bateria usada RBC114, na verdade, h um CSB UPS 12240 6 F2 normal instalado l, sem um nico adesivo APC. Sua diferenas das baterias padro para UPS a largura de 53 mm em vez de 65 mm. Os artesos colocam baterias padro neste no-break usando alicate e alicate - Pgina do dispositivo no site do fabricante: (a partir do qual voc pode descobrir seu nmero de pea: BX500CI).

excelente modeloclaro, a bateria j est fraca, aguenta 3 minutos quando a corrente desligada na rede. mas ainda lida perfeitamente com interrupes e interferncias de curto prazo

Agora vou comprar um UPS de uma empresa semelhante apenas para alta potncia!

um bom modelo cerca de 190 volts ... a descrio diz sobre o limite inferior de 196 volts - eles mentem :) em 190 s funciona. um pouco mais alto - e tudo um monte a descrio diz sobre o limite inferior de 196 volts - eles mentem :) em 190 s funciona. um pouco mais alto - e tudo um pacote a descrio diz sobre o limite inferior de 196 volts - eles mentem :) em 190 s funciona. um pouco mais alto - e tudo um pacote