

UPS LCD Powercom SMK-600A

Existe uma opção no programa de controle "Tempo para desligamento do UPS (min)", mas não há cancelamento automático da opção ativada após o restabelecimento da energia. Ex. A opção acima tem um tempo de 20 minutos. Apagou a luz. O programa de controle desligou o computador após os 15 minutos especificados. Após 3 minutos, a eletricidade apareceu. O computador foi ligado imediatamente. Como resultado: em menos de 2 minutos, o UPS desligou e inesperadamente desligou o computador. Pessoalmente, esta opção é fundamental para mim, mas pode ser melhorada.

Um zumbido ouvido à noite. Aquecendo.